



DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ÁGUA

Leme, 29 de janeiro de 2025.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2025.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) transformador a seco, trifásico, com potência nominal de 750 kVA, tensão primária 13,8 kV e tensão secundária de 380/220 V, conforme as especificações e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

A seguir, esta Divisão apresenta informações referentes a esclarecimentos enviados por e-mail em 28/01/2025 quanto ao certame supra:

- **Dúvida:** Surgiu uma dúvida quanto as tensões de entrada do transformador, no ANEXO I pede, 14,4/23,8/13,2/12,6 e 12kv, por não ser comum 14,4kv na entrada solicito a confirmação ou posso considerar 13,8 à 10,8kv?
- **Resposta:** As faixas de tensão de entrada indicadas no Anexo I (Termo de Referência) referem-se a margens de variação de tensão aferida, no entanto, no próprio Termo, bem como no objeto da licitação está fixada a tensão primária de 13,8kV, a qual deve ser considerada.

Claércio Fernando Mercadante
Divisão Técnica de Serviço de Água