



DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ESGOTO

Leme, 11 de outubro de 2024

REF: CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2024

OBEJTO: Contratação de empresa para execução de serviço de remoção, dragagem e desaguamento do material degradado em estruturas metálicas revestidos com tecido drenante das 03 (três) lagoas de decantação da Estação de Tratamento de Esgoto, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do edital.

A seguir esta Divisão apresenta informações referentes a esclarecimentos relacionados ao certame supra, enviado por e-mail em 09/10/2024:

Dúvida: Qual é a cota de profundidade máxima que deve ser atingida pela dragagem?

Resposta: A profundidade máxima que a draga deve atingir é de 2,5m a partir da lâmina d'água.

Dúvida: Qual o tipo de revestimento previsto para as lagoas de decantação? (Ex.: revestimento impermeabilizante, manta geotêxtil, etc.)

Resposta: As lagoas de decantação são revestidas com geomembrana de 1mm.

Dúvida: Foram realizados ensaios preliminares para caracterizar o tipo de material que será dragado?

Resposta: Não

Dúvida: Quem é o responsável pela destinação final do material dragado? (empresa contratada, órgão ambiental, etc.)

Resposta: A destinação final do material dragado será por conta da Contratante.

Dúvida: Qual é a posição e área total destinada para a instalação das estruturas de desague, e após o serviço, a área deve ser recomposta?

Resposta: O Edital prevê a faculdade de realização de visita técnica, ação que pode ser útil para dúvidas desse tipo. Quanto à recomposição, o serviço é responsabilidade da SAECIL. Abaixo imagem da área destinada para instalação das estruturas, com, aproximadamente, 5.000m².



Imaculada
Divisão Serviços de Esgoto