



DA DIVISÃO TÉCNICA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO E COMBATE A PERDAS

**AO DIRETOR-PRESIDENTE
C/C À PREGOEIRA**

Leme, 02 de outubro de 2024.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) reservatório metálico para armazenamento de água tratada, tipo cilindro vertical, capacidade 157m³, medindo 19,80m de altura com 3,18m de diâmetro, incluindo acessórios, projeto e execução da base de concreto armado, a ser instalado no bairro Taquari Ponte, pertencente a área rural urbana do município de Leme (SP), em conformidade com o Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

ASSUNTO: Solicita a suspensão da licitação para correções.

Prezado Sr. Diretor-Presidente,

Esta Divisão, após receber consultas de possíveis interessados em participar do certame supra, realizou verificação em seu Termo de Referência e constatou que há alteração a ser promovida no documento pelas razões que seguem.

O bairro Taquari Ponte hoje possui um reservatório metálico que opera no abastecimento de água do local desde 2012 e, como se observa no processo, é necessária sua substituição pelo objeto a ser adquirido no Pregão Eletrônico nº. 24/2024.

Dentre as obrigações a serem assumidas pela futura Contratada estão, além do fornecimento do próprio reservatório e sua instalação, a elaboração do projeto e também a execução de uma nova base de apoio para o equipamento.

E é em relação à elaboração do projeto dessa base que se concentra o problema que exige uma retificação do Edital, pois o Termo de Referência foi omissivo quanto à sondagem de solo da área onde será instalado o novo reservatório.

O que ocorreu é que, quando da definição do escopo da contratação pretendida, imaginou-se que os proponentes poderiam se utilizar dos dados e da dimensão da base já existente para compor custos e elaborar suas propostas, contudo, tal raciocínio se mostrou equivocado, uma vez que se entendeu que é preciso uma sondagem recente, com informações atualizadas da área.

Página 1 de 2



Diante do fato, é indispensável anexar ao Termo de Referência um relatório de sondagem do local, serviço que já foi solicitado e cujos resultados devem estar à disposição desta Divisão o mais breve possível, sendo sequencialmente incluído no Edital.

Pelo exposto, tendo em vista que o prazo para o encerramento de recebimento de propostas – dia 04/10/2024 – está muito próximo e que a nova sondagem não estará disponível até referida data, solicito a **SUSPENSÃO** do Pregão Eletrônico nº. 24/2024, devendo ser retomado tão logo se resolva a questão abordada.

Sem mais para o momento, aguardo deferimento.

Giuliano Gonzalez Maia
Divisão de Controle de Operações, Distribuição e
Combate a Perdas