



DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ÁGUA

AO DIRETOR-PRESIDENTE

C/C AO PREGOEIRO

Leme, 23 de março de 2026.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2026.

OBJETO: Aquisição de reservatórios cilíndricos, verticais, estacionários para armazenamento de produtos químicos, destinados à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de Leme/SP, incluindo o transporte, descarregamento e verticalização, conforme as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Edital.

ASSUNTO: Requer a suspensão do certame.

Prezados,

Considerando que foram observadas divergências na descrição dos itens 1 e 2 do Lote 1, objeto descrito por esta Divisão no Termo de Referência (Anexo I do Edital), especificamente quanto ao tipo de resina empregada na confecção dos reservatórios em PRFV;

Considerando que, diante disso, os reservatórios não teriam a proteção estrutural correta, diminuindo sua vida útil;

Considerando que a sessão pública está prevista para ocorrer em **26/03/2026**, e que o tempo é exíguo para se promover as alterações pertinentes e a devida republicação das modificações no prazo legal;

Diante do exposto, solicito a **SUSPENSÃO** do Pregão Eletrônico nº. 03/2026 até que seja efetuada a revisão dos objetos, com o intuito de garantir o pleno atendimento dos interesses da Administração.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Claércio Fernando Mercadante
Divisão Técnica de Serviços de Água