



DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA

Leme, 15 de abril de 2025.

Referência: Pregão Eletrônico nº. 13/2025.

Objeto: Aquisição de 01 (um) transformador trifásico isolado a seco, com potência nominal de 1000KVA, tensão primária 13.800KV e tensão secundária 440/254V com características técnicas e normativas, especificações mínimas e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento feito via e-mail em 14/04/2025.

Em atenção à dúvida enviada por mensagem eletrônica, em 14/04/2025, esta Divisão informa o seguinte:

Dúvida: Segue dúvida sobre transformador trifásico isolado a seco – encapsulado;

- Grau de Proteção: IP65

Deverá ser esse grau de proteção mesmo?! No aguardo.

Resposta: Confirmo que o grau de proteção solicitado no referido objeto é o IP65.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Clárcio Fernando Mercadante

Divisão de Serviços de Água