



Leme, 25 de Novembro de 2022.

Da  
Divisão de Projetos e Obras  
Para  
Comissão de licitação

**Ref. Tomada de Preços nº01/2022**

**Objeto: Contratação de para a execução de substituição de rede de abastecimento de água em tubos PVC 50mm, 100mm, 150mm e 200mm, em diversas ruas do Bairro Jardim Amália, numa extensão de aproximada de 11.489 metros, em conformidade com o convenio SANEBASE nº 0.013/22 – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, bem como o Memorial, Planilha Orçamentária, os Projetos, o Contrato e demais Anexos do Edital.**

**Assunto: Parecer referente a Recurso (protocolo Cr nº626/2022)**

Trata-se de recurso administrativo apresentado pelo licitante Construtora Leme Ltda.EPP, que em resumo se opõe a manifestação da divisão técnica de obras e da decisão da comissão de licitação.

A construtora insiste na narrativa de que a licitante somente apresentou certidão de assentamento de tubo de concreto para a instalação de galerias, não apresentado certidão de tubos de PVC.

E agora, através do recurso, complementa sua contrariedade em relação ao atendimento do acervo da Empresa Giassi e Giassi Ltda as exigências do edital, afirmando também que não ha comprovação da capacidade técnica quanto a instalação de ligações domiciliares.

Resumidamente, a princípio, destacamos que mantemos nosso parecer de que tecnicamente para assentamento dos tubos de concretos e dos tubos de PVC são semelhantes, não havendo, portanto, justa causa para inabilitar a licitante Giassi e Giassi Ltda sob esse aspecto.

Entretanto, quanto as ligações domiciliares, trata-se do ponto a ser analisado, sendo que aproximadamente 80% da perda de água tratada ocorrem nas ligações, digo, ligação de rede e depois ligação cavalete.

Nos moldes definidos nos projetos teremos aproximadamente 703 ligações na rede, e mais 703 ligações até o registro da residência. Ou seja, para a execução do objeto teremos aproximadamente 1406 ligações, sendo que os imóveis em sua maioria são imóveis ocupados, ou seja, todo o processo deverá ser feito de modo que não tenha falta de água nas residências.



Essas considerações nos permitem afirmar que tal como os assentamentos, as ligações são de grande importância.

Cabe dizer que diante da ausência nos acervos de atividades inerentes as ligações domiciliares e nas redes de abastecimento, a demonstração da capacidade técnica da Empresa Giassi e Giassi Ltda fica prejudicada neste âmbito.

Assim, salvo melhor juízo, não esta totalmente demonstrada a plena capacidade técnica quando analisada a questão pelo novo tema abordado.

Sendo tudo para o presente momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Rafael Impulcetto  
Eng. Civil  
Divisão Técnica de Projetos e Obras  
SAECIL