



**DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA E ZELADORIA**

Leme, 17 de março de 2025.

**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2025**

**OBJETO:** Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva/preditiva com fornecimento de peças para bombas centrifugas responsáveis pelo bombeamento na Estação de Captação de Água Bruta desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades e exigências constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

A seguir esta Divisão apresenta informações referente ao esclarecimento relacionado ao certame supra, recebido por e-mail em 14/03/2025:

**Dúvida:** Estamos precisando de algumas informações, sobre a licitação, ITEM 7: Teste de estanqueidade necessita do ponto de operação e pressão da estanqueidade.

**Resposta:** Referente às informações solicitadas comenta-se que, para a execução do Item 7 (Teste de desempenho e teste de estanqueidade), os pontos de operação e de estanqueidade devem ser os presentes em manuais dos equipamentos, cujos modelos das bombas estão descritos no Termo de Referência.

Luiz Henrique Rodrigues

Divisão Técnica de Manutenção Eletromecânica e Zeladoria