



**DOCUMENTO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO**

**DE: DEPARTAMENTO DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA TRATADA e
CONSULTORIA TÉCNICA**

PARA: COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA

REFERÊNCIA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2016

1. Introdução

O Edital de Licitação, modalidade Concorrência Pública, referido anteriormente foi lançado pela SAECIL objetivando a aquisição de tubos, conexões, válvulas e equipamentos de macromedição para implantação no sistema de abastecimento de água de Leme, SP, operado pela autarquia.

Os objetos solicitados para aquisição foram agrupados em cinco lotes (de 1 a 5) objetivando facilitar a participação de empresas pertinentes a cada objeto que está sendo adquirido.

A análise das propostas, apresentada a seguir, está efetuada levando em conta as propostas apresentadas para cada lote em separado.

2. Análise

LOTE 1 – MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS

As propostas apresentadas para este lote 1 foram elaboradas e entregues à SAECIL pelas seguintes empresas habilitadas nas propostas comerciais:

Isoil Lamon Indústria de Equipamentos e Serviços de Instrumentação Ltda

Gaiatec Comércio e Serviços de Automação e Sistema do Brasil Ltda

Tricomex Ltda – EPP

Conaut Controles Automáticos Ltda

Após confrontamento das propostas apresentadas com as exigências do termo de referência, que faz parte integrante do edital, foi verificado o seguinte:

As propostas apresentadas pelas empresas ISOIL LAMON, GAIATEC e CONAUT atenderam às exigências do edital.

A proposta apresentada pela empresa TRICOMEX não atendeu às exigências do edital nos seguintes aspectos: a proposta indica que o sensor (tubo de vazão) tem como classe de proteção normal IP 67 e como opcional IP 68. Não foi indicada a classe de proteção proposta, conseqüentemente não se tem garantia que o equipamento a ser fornecido será com a classe de proteção exigida, ou seja, IP 68.; a documentação comprobatória da existência de laboratório de vazão adequado a ensaios com macromedidores eletromagnéticos e que seja laboratório da fábrica foi apresentada de modo não satisfatório, ou seja, não ficou comprovado que a empresa *fabricante* do macromedidor (que inclusive não é mencionada na proposta, a referida proposta indica que o equipamento é um MAGFLOW™ e este modelo de macromedidores normalmente é comercializado pela Siemens, mas a proposta apresentada não menciona fabricante do equipamento proposto) dispõe de laboratório especializado para ensaios deste tipo de equipamento. Os laudos apresentados referem-se a balanças, multímetros digitais, termo resistência, medidor de vazão mássica tipo coriolis, cronometro e trena, e nenhum macromedidor eletromagnético. NOTE-SE que o termo de referência EXIGE ensaios dos macromedidores no LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA FÁBRICA dos equipamentos e tal proposta não contempla tal exigência; finalmente a velocidade mínima proposta para o equipamento foi de 0,4 m/s contra 0,3 m/s exigência do termo de referência do edital de licitação, independente da alegação do representante da empresa proponente que tal valor refere-se à velocidade utilizada para determinação de diâmetros de macromedidores, porém ficou constatado na tabela de características do medidor proposto que esta é a velocidade que foi apresentada à SAECIL, conseqüentemente não atende às exigências do edital.

CONCLUSÃO DESTE LOTE 1

As empresas ISOIL LAMON, GAIATEC e CONAUT apresentaram propostas que podem ser consideradas satisfatórias no cumprimento às exigências do edital e o contrato que será firmado entre a SAECIL e a empresa vencedora será o documento que irá ratificar que todas estas exigências terão que ser cumpridas quando da apresentação do produto para inspeção e quando da entrega dos mesmos à autarquia.

A proposta apresentada pela empresa TRICOMEX não atende às exigências do edital e se recomenda que seja desclassificada.

LOTE 2 – VÁLVULAS REDUTORAS E SUSTENTADORAS DE PRESSÃO

As propostas apresentadas para este lote 2 foram elaboradas e entregues à SAECIL pelas seguintes empresas habilitadas nas propostas comerciais:

Valdir José Ceregato - ME



CONCLUSÃO DESTE LOTE 2

Após confrontamento da proposta apresentada com as exigências do termo de referência, que faz parte integrante do edital, foi verificado o seguinte:

As propostas apresentadas pela empresa VALDIR JOSÉ CEREGATO – ME atenderam às exigências do edital e as válvulas a serem fornecidas serão fabricadas e inspecionadas na fábrica da empresa BERMAD BRASIL pela equipe de inspeção da SAECIL.

LOTE 3 – TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS GAVETA

As propostas apresentadas para este lote 3 foram elaboradas e entregues à SAECIL pelas seguintes empresas habilitadas nas propostas comerciais:

Araújo Comércio de Válvulas e Conexões EIRELI – EPP

Angolini & Angolini Ltda

Bilcom Comercial – Hidráulica e Saneamento EIRELI - ME

CONCLUSÃO DESTE LOTE 3

Após confrontamento das propostas apresentadas com as exigências do termo de referência, que faz parte integrante do edital, foi verificado o seguinte:

As propostas apresentadas pelas empresas ARAÚJO, ANGOLINI e BILCOM atenderam às exigências do edital e os tubos, conexões e válvulas a serem fornecidas serão fabricadas e inspecionadas nas fábricas das empresas apontadas pelos proponentes como FABRICANTES dos referidos produtos pela equipe de inspeção da SAECIL.

LOTE 4 – TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

As propostas apresentadas para este lote 4 foram elaboradas e entregues à SAECIL pelas seguintes empresas habilitadas nas propostas comerciais:

Bilcom Comercial – Hidráulica e Saneamento EIRELI – ME

Após confrontamento da proposta apresentada com as exigências do termo de referência, que faz parte integrante do edital, foi verificado o seguinte:

As propostas apresentadas pela empresa BILCOM não atenderam às exigências do edital naquilo que diz respeito à normalização técnica apresentada, foi apresentado que os tubos e conexões atendem à norma da ABNT NBR 6943 e não se fez nenhuma referência às outras normas exigidas

no edital, o que torna clara a falta de informações na especificação do produto proposto e fica impossível o seu perfeito confronto com as EXIGÊNCIAS do termo de referência do referido edital de licitação.

CONCLUSÃO DESTES LOTES 4

A proposta apresentada pela empresa BILCOM não atende às exigências do edital e se recomenda que seja desclassificada.

LOTE 5 – REGISTROS DE GAVETA E FILTROS DE LINHA

As propostas apresentadas para este lote 5 foram elaboradas e entregues à SAECIL pelas seguintes empresas habilitadas nas propostas comerciais:

Bilcom Comercial – Hidráulica e Saneamento EIRELI – ME

Após confronto da proposta apresentada com as exigências do termo de referência, que faz parte integrante do edital, foi verificado o seguinte:

As propostas apresentadas pela empresa BILCOM atende às exigências do edital, com os produtos ofertados marca DECA e classe INDUSTRIAL e o produto deverá ser submetido à inspeção da SAECIL.

CONCLUSÃO DESTES LOTES 5

A proposta apresentada pela empresa BILCOM atende às exigências do edital.

LEME, 09 de Agosto de 2016

WELLINTON TADEU POLETTI

Departamento de Redução Perdas de Água Tratada


LUIZ AUGUSTO DOMINGUES

Consultor